



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

**STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI**04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z**

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z


nr Z/12/045/18

No. Z/12/045/18

Dostawca:
(Nazwa i adres)
Supplier:
(Name and address)LAMEL Rozdzielnice Sp. z o.o.
Pepowo, ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo, Poland**Producent:**
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)LAMEL Rozdzielnice Sp. z o.o.
Pepowo, ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo, Poland**Nazwa wyrobu:**
Name of the product:Rozdzielnice elektryczne niskonapięciowe.
Rozdzielnice stacyjne wewnętrzne.
Low-voltage switchgear assemblies.
Indoor substation switchgears.**Typ (model):**
Type (model):STS-...
(wykaz wykonań na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations on the other side of the certificate)**Dane techniczne:**
Technical data:U_e: 230 V/400 V; U_i: 690 V; U_{imp}: 8 kV; IP20; IK10;
I_{NA}: max.1600 A; I_{cw}: 20 kA, 1 s; I_{pk}: 40 kA.
Klasa ochronności: I.
Protection against electric shock: class I.**Typ programu
certyfikacji:**
Type of
certification scheme:1a według PN-EN ISO/IEC 17067
1a according to PN-EN ISO/IEC 17067**Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:**

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 61439-1:2011 (EN 61439-1:2011)	LA-17.038/17.017/1	SEP - BBJ
PN-EN 61439-2:2011 (EN 61439-2:2011)	LA-17.038/17.017/1/A1	
PN-EN 61439-5:2015-02 (EN 61439-5:2015)	LA-17.038/17.017/2	
SEP - BBJ	SEP - BBJ	SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this CertificateKierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Andrzej Rybski

Warszawa, 2018-12-19

Wykaz wykonan:

List of variations:

STS								
typ obudowy STS5+17 enclosure type STS5+17	liczba pól zainstalowanych od 5 do 17 Number of installed poles for 5 to 17	sposób zasilania G – przyłącze górne D – przyłącze dolne Supply method G – upper connection D – bottom connection	umiejscowienie komory zasilającej P – nad prawą częścią komory odpywowej L – nad lewą częścią komory odpywowej B – pole zasilające boczne Place of the supply chamber P – over the right part of the receiving chamber L – over the left part of the receiving chamber B – Side power supply	prąd znamionowy łącznika zasilającego Rated current of switch 06 – 630 A 10 – 1000 A 12 – 1250 A 16 – 1600 A 20 – 2000 A 25 – 2500 A	typ łącznika type of switch NH S5 RA SI (SIRCO) H3 NZ (NZM) RWS 1250A PRO ¹⁾ MS – most szynowy MS – busbars	prąd znamionowy przekładnika prądowego Rated current of current transformer	typ aparatu w polu odpywowym Type of apparatus in outgoing poles ARS PBS BTVC NSL	układ pomiarowy P1 – pomiar półpośredni PA – pomiar bezpośredni PP – pomiar pośredni KM – komora measuring circuit system P1 – semi-indirect measurement PA – direct measurement PP – indirect measurement KM – chamber

¹⁾ $I_{nA} = \max. 1050 \text{ A}$ z zastosowaniem rozłącznika RWS 1250A PRO w torze zasilającym (910 A - 630 kVA)

$I_{nA} = \max. 1050 \text{ A}$ with switch disconnecter RWS 1250A PRO type in the power line (910 A - 630 kVA)

NC-A 18.458

Nr rej. S-A-18-062

Reg. No. S-A-18-062

Rozdzielnik:

Copy to:

1. LAMEL Rozdzielnice Sp. z o.o.
Pepowo, ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo, Poland
2. NC