



AC 117

INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8

tel. +48 22 34 51 299

fax. +48 22 836 63 63

instytut.energetyki@ien.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

NR 094/2020

Wydanie nr 01 z dnia 26.11.2020 r.

Nazwa i adres

posiadacza certyfikatu:

**LAMEL Rozdzielnice Sp. z o.o.
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo**

Nazwa wyrobu:

Rozdzielnica SN

Typ (odmiany):

LAMLINE 12-24 kV

Producent:

**LAMEL Rozdzielnice Sp. z o.o.
Pępowo ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo**

*Podstawowe parametry
i zastosowanie:*

**Według załącznika
Rozdzielnice przeznaczone do stosowania w elektroenergetyce,
w aplikacjach wtórnego rozdziału energii elektrycznej w przemyśle i w
stacjach abonenckich**

*Wyrób spełnia wymagania
zawarte w:*

**PN-EN 62271-1:2018-2
PN-EN 62271-200:2012, PN-EN 62271-200:2012/AC1:2015-08**

*Zgodnie z raportem
wykonanym przez:*

Instytut Energetyki

Nr raportu z oceny wyrobu:

DZC/155c/E/2020-2

Okres ważności:

od 26 listopada 2020 do 25 listopada 2023

Prawo do posługiwania się certyfikatem zgodności w okresie jego ważności dotyczy wyłącznie:

- tych egzemplarzy, które spełniają wyżej określone wymagania i posiadają identyczne właściwości (parametry) jak wzory/próbki przedstawione do badań,
- posiadacza certyfikatu lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Zestawienie przypisanych parametrów wyrobu zawierają załączniki do niniejszego certyfikatu.

Liczba załączników: 1

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBU PC_1a (Program typu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
(właściwości wyrobu potwierdzone badaniami typu)



z up. DYREKTORA
INSTYTUTU ENERGETYKI

dr inż. Andrzej Sławiński

Warszawa, dnia 26.11.2020 r.