



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE CE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr CE/047/15
No. CE/047/15

Dostawca: Lamel Rozdzielnice Spółka z o.o.
(Nazwa i adres) Pępowo, ul. Gdańska 3
Supplier: 83-330 Żukowo, Poland
(Name and address)

Producent: Lamel Rozdzielnice Spółka z o.o.
(Nazwa i adres) Pępowo, ul. Gdańska 3
Manufacturer: 83-330 Żukowo, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Obudowy metalowe do rozdzielnic wewnętrznych niskiego
Name of the product: napięcia.
The metallic enclosures for low-voltage and indoor applications.

Typ (model): RH..., RX...
Type (model):

Dane techniczne: Stopień ochrony: IK10; IP44,
Technical data: IP55 - z dodatkową uszczelką.
Degree of protection: IK10; IP44,
IP55 - with an additional seals.

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanych(-ej):
Aforesaid product complies with the requirements of the harmonized standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62208:2011 (EN 62208:2011)	LA-15.084/15.045	SEP - BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) uznaje się za potwierdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:
Compliance with the requirements of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essentials requirements specified in:

- Dyrektywie LVD 2006/95WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2007-08-21, Dz. U. nr 155, poz. 1089)
- LVD Directive 2006/95/EC (implemented into Polish law by MG decree of 2007-08-21, OJ No. 155, item 1089)

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

accomplishing mandatory terms of **CE** marking.

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Ponadto, znakowanie **CE** powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Moreover, **CE** marking shall be affixed on the products after technical documentation was prepared and EC declaration of conformity is issued, according to the aforesaid directive (decree) regulations.

Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z wymaganiami zasadniczymi ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

This certificate is valid until the date of cessation of presumption of conformity of the aforesaid harmonized standard(s) under the aforesaid directive(s) (decree/act).



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Zbigniew Brzozowski

Warszawa, 2015-08-31

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Wymiary obudów:

Dimension of enclosures:

Typ: <i>Type:</i>	Wymiary <i>Dimensions</i> [mm]		
	Wysokość <i>Height [H]</i>	Szerokość <i>Width [W]</i>	Głębokość <i>Depth [D]</i>
RX	Od 300 mm do 1800 mm <i>From 300 to 1800 mm</i>	Od 300 mm do 800 mm <i>From 300 to 800 mm</i>	Od 150 mm do 400 mm <i>From 150 to 400 mm</i>
RH	Od 360 mm do 1980 mm <i>From 360 to 1980 mm</i>	Od 360 mm do 900 mm <i>From 360 to 900 mm</i>	Od 200 mm do 400 mm <i>From 200 to 400 mm</i>

NC-A 15.451

Nr rej. S-A-15-045

Reg. No. S-A-15-045

Rozdzielnik:

Copy to:

1. Lamel Rozdzielnice Spółka z o.o.
Pępowo, ul. Gdańska 3
83-330 Żukowo, Poland
2. NC